



Strojírenský zkušební ústav, s.p., autorizovaná osoba 202, Hudcova 424/56b,  
621 00 Brno, Česká republika  
Rozhodnutí o autorizaci č. 9/2003 ze dne 2003-03-19

# CERTIFIKÁT TYPU

číslo: **B-30-00717-15**

výrobce: Kovoslužba hasicí přístroje, a.s.  
Průběžná 41/387, 100 87 Praha 10, Česká republika  
identifikační číslo: 25065084  
výrobek: Přenosný hasicí přístroj práškový  
typové označení: 4 P KT 04.07/EN 3, pod stálým tlakem  
Hasicí schopnost: 13 A, 113 B, C  
Rozsah funkčních teplot: -30 °C až +60 °C  
Hasivo: 4 kg - hasicí prášek Pulvex ABC Standard

U tohoto výrobku byla provedena certifikace podle ustanovení § 10 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Výše uvedená autorizovaná osoba tímto osvědčuje, že u vzorků předmětného výrobku zjistila shodu jejich vlastností se základními požadavky ve smyslu § 1 odst. 2 nařízení vlády č. 173/1997 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků.

Při posuzování shody byly aplikovány relevantní požadavky následujících norem:

ČSN EN 3-7+A1:2008 a ČSN EN 3-8:2007.


Nedílnou součástí tohoto certifikátu je závěrečný protokol č. 30-12823 ze dne 2015-07-28. Certifikát platí **do 2020-07-31**.

Tento certifikát se vydává pro účely vydání prohlášení výrobce o shodě výrobku se základními požadavky ve smyslu § 1 odst. 2 nařízení vlády č. 173/1997 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků.

Pravidla pro nakládání s certifikátem jsou uvedena na 2. straně.

Brno, 2015-07-28



  
Ing. Pavel Štícha  
ředitel pro certifikaci

B-30-00717-15, strana 1 (2)

Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 56b, 621 00 Brno, Česká republika  
Engineering Test Institute, public enterprise, Hudcova 56b, 621 00 Brno, Czech Republic

[www.szutest.cz](http://www.szutest.cz)

