



## Prohlášení o shodě

č.j. 4/20



ISO 9001

LL-C (Certification)

podle zákona č. 22/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.

Toto prohlášení o shodě je vypracované podle § 10, výše uvedeného zákona.

### Výrobce:

Obchodní jméno: **Kovoslužba hasicí přístroje a.s.**  
Sídlo : **Průběžná 41/387, 100 87 Praha 10**  
IČO : **25065084**

### Výrobek:

Název : **Přenosný hasicí přístroj**  
Druh : **CO<sub>2</sub>, hmotnost hasiva 5 kg**  
Typ : **5S KT 05.05/EN3 -70**

### Popis a určení funkce výrobku:

Přenosný hasicí přístroj o obsahu náplně 5 kg kysličníku uhličitého je určený k hašení požárů třídy 70 B. Přístroj je použitelný od -30° C do +60° C. Návod na obsluhu přístroje je uveden v záručním listě. Hasicí přístroj se staví na zem a zajišťuje se proti pádu.

### Způsob posouzení shody:

Shoda byla posouzena v souladu s § 10, zákona č.22/1997 Sb.

### Prohlašuji a potvrzuji následující:

Výrobek je za splnění podmínek použití stanovených v návodu bezpečný .  
Dále prohlašuji, že byla přijata opatření , kterými je zabezpečena shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací, a jeho vlastnosti jsou ve shodě se základními požadavky nařízení vlády č. 206/2016 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků.

Vlastnosti výrobku splňují požadavky normy ČSN EN3-7+A1:2008,

### Autorizovaná osoba provádějící přezkoušení typu:

Obchodní jméno : **Strojírenský zkušební ústav, s.p.**  
Sídlo : **Hudcova 56b, 621 00 Brno**  
IČO : **00001490**  
Číslo autorizované osoby : **AO 202**  
Certifikát typu číslo : **202-173-B-00832-20** ze dne **13.05.2020**  
Protokol číslo : **30-14878/MZ** ze dne **12.05.2020**

V Praze 20.5.2020

Kovoslužba hasicí přístroje, a.s.  
Průběžná 41/387  
100 87 Praha 10  
tel: +274814750, fax: +274814750

JUDr. Radovan Marek  
generální ředitel