



Prohlášení o shodě

č.j. 1/19



ISO 9001

LL-C (Certification)

podle zákona č. 22/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.

Toto prohlášení o shodě je vypracované podle § 10, výše uvedeného zákona.

Výrobce:

Obchodní jméno: Kovoslužba hasicí přístroje, a.s.
Sídlo : Průběžná 41/387, 100 87 Praha 10
IČO : 25065084

Výrobek:

Název : Přenosný hasicí přístroj
Druh : Práškový pod stálým tlakem , hmotnost hasiva 6 kg
Typ : 6P KT 06.08/EN3

Popis a určení funkce výrobku:

Přenosný hasicí přístroj o obsahu náplně 6 kg prášku Pulvex ABC Standard je určený k hašení požárů třídy 21 A , 113 B, C. Přístroj je použitelný od -30°C do $+60^{\circ}\text{C}$. Návod na obsluhu přístroje je uveden v záručním listě. Přístroj se zavěšuje na originální držák, do maximální výšky horní páky 150 cm od země. Přístroj je též možné postavit na zem a zajistit proti pádu.

Způsob posouzení shody:

Shoda byla posouzena v souladu s § 10 zákona č. 22/1997 Sb.

Prohlašuji a potvrzují následující:

Výrobek je za splnění podmínek použití stanovených v návodu bezpečný .Dále prohlašuji, že byla přijata opatření , kterými je zabezpečena shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací, a jeho vlastnosti jsou ve shodě se základními požadavky nařízení vlády č. 219/2016 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků. Vlastnosti výrobku splňují požadavky normy, ČSN EN3-7+A1:2008, ČSN EN3-8:2007

Autorizovaná osoba provádějící přezkoušení typu:

Obchodní jméno : Strojírenský zkušební ústav, s.p.
Sídlo : Hudcova 56b, 621 00 Brno
IČO : 00001490
Číslo autorizované osoby : AO 202
Certifikát typu číslo : 202-173-B-01185-19 ze dne 10.4.2019
Protokol číslo : 30-14135/MZ ze dne 10.4.2019

V Praze 15.4.2019

Kovoslužba hasicí přístroje, a.s.
Průběžná 41/387
100 87 Praha 10
tel.: +274814751-3, fax: +274811983

JUDr. Radovan Marek
generální ředitel